

Spett. Fondazione La Versiliana
Viale Morin n. 16
55045 Pietrasanta (LU)

Alla C.A. Presidente Piero Di Lorenzo

Oggetto: PRESCRIZIONI NORMATIVE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA SOPRA L'AREA
CAFFE' INCONTRI ALL'INTERNO DEL PARCO LA VERSILIANA

A seguito della Vs. richiesta in merito alla possibilità di realizzare una copertura per l'area relativa al "caffè incontri" all'interno del Parco La Versiliana , il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Quiriconi , in qualità di tecnico incaricato dalla Fondazione La Versiliana all'espletamento delle pratiche autorizzative di pubblico spettacolo , espone di seguito le informazioni preliminari richieste in merito:

1) Progettazione del Piano Attuativo

A seguito di indagini effettuate c/o gli uffici preposti del Comune di Pietrasanta, per la realizzazione della struttura in oggetto , risulta necessario procedere con la definizione di un Piano Attuativo che identifichi le aree oggetto d'intervento e sviluppi l'idea progettuale che dovrà essere concertata sia con il Comune di Pietrasanta che con il Ministero dei Beni Culturali il cui riferimento sul territorio è la Soprintendenza di Lucca. Successivamente potranno essere avviati i procedimenti per la richiesta delle autorizzazioni di cui al punto seguente.

2) Vincoli autorizzativi

Per la realizzazione della struttura di copertura in oggetto sarà necessario ottenere le seguenti autorizzazioni.

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs. n.42/2004 lett.D
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.L.gs. n.42/2004 lett.G
- Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sensi dell'art. 142 del D.L.gs. n.42/2004 lett.G
- Autorizzazione di competenza da parte della C.P.V.L.P.S.



3) Capienza

Il massimo affollamento richiesto per l'area caffè incontri e autorizzato negli anni passati dalla C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P. è stato pari a **500 persone** in posti a sedere.

4) Prescrizioni antincendio

Il manto di copertura dell'area dovrà essere realizzato ai sensi del punto 2.3.4 D.M. 19/08/1996 con materiali in classe di reazione al fuoco non superiore a 2 .

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali della copertura dovranno essere non inferiori a REI 60 ai sensi della tabella di cui al punto 2.3.1. del D.M. 19/08/1996 .

5) Prescrizioni strutturali

La struttura portante della copertura dovrà essere progettata e realizzata ai sensi del:

-D.M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4/02/2008 n.29- Suppl. Ord.) "Norme tecniche per le costruzioni"

-Circolare 2 febbraio 2009 n.617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n.27 – Suppl. Ord.)

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale tipo di chiarimento e collaborazione in merito si fa presente che la nostra Società di Ingegneria è in grado di proporre soluzioni tecniche ed eventualmente di progettare le strutture richieste in conformità alle prescrizioni sopra esposte , avendo nella propria struttura tutte le figure professionali necessarie.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti .

M. di Pietrasanta 03/10/2016

Dott. Ing. Claudio Quiriconi

